

9. Brandpreventie en blusmiddelen

9.1. Signalering en gezondheid

9.1.1. Elk onderkomen dient, in opdracht van de brandweer, voorzien te zijn van een rookmelder zodat vroegtijdige branddetectie kan plaatsvinden.

9.1.1.1. Een rookmelder dient altijd aan het plafond bevestigd te worden (warme lucht stijgt op), bij voorkeur in het midden van de ruimte, maar altijd 50 cm van de muur. Bij een schuin- of puntplafond moet de rookmelder minimaal 30 cm van de nok hangen.

9.1.2. Elk onderkomen met een geiser of koelkast op gas dient, in opdracht van de brandweer, een koolmonoxide-melder in het huisje te hebben om koolmonoxide vergiftiging te voorkomen.

9.1.2.1. De koolmonoxide melder moet op het plafond worden geïnstalleerd, op tenminste 30 cm afstand van elke muur of van welk ander obstakel dan ook. Als de melder wordt geïnstalleerd in een ruimte met een schuin- of puntplafond, moet deze minstens 1 meter lager worden bevestigd dan het hoogste punt in de ruimte, zolang dit hoger is dan alle aanwezige ramen en deuren. Een melder moet op minstens 2 meter van het brandstof verbruikend toestel worden geïnstalleerd.

9.2. Collectieve brandbestrijdingsmiddelen

9.2.1. Bereikbaarheid van blusmiddelen: Leden op wiens erf een brandkraan en/of brandslang is gesitueerd, dienen er voor te zorgen dat deze brandkraan en/of brandslang te allen tijde bereikbaar zijn.

9.2.2. Op de plaatsten, door het bestuur aangewezen, waar de brandslang komt te staan, is het lid verantwoordelijk dat deze brandslang goed in het zicht en toegankelijk wordt opgesteld. De brandslang dient 14 dagen na de laatste dag van het opbouwen te zijn geplaatst dan wel te zijn aangesloten.

9.3. Individuele brandbestrijdingsmiddelen

9.3.1. De vereniging stelt aan elk lid een 6 kg brandblusapparaat in bruikleen beschikbaar, deze apparaten blijven het eigendom van kampeervereniging "Jan van Speyk". Bij beëindiging van lidmaatschap dient dit apparaat ingeleverd te worden bij het bestuur, waarna het gewezen lid € 48,- borg retour ontvangt.

9.3.2. De brandblusser dient in een kast aan de voorschoeiing te zijn bevestigd waarbij de onderrand van de kast boven de voorschoeiing moet zijn bevestigd.

9.3.3. Bij het zoekraken van de brandblusser, of als deze aan het einde van het seizoen niet opgehaald kan worden, worden de kosten van vervanging aan het desbetreffende lid in rekening gebracht.

9.3.4. Kosten voor een vulling dienen door het lid zelf te worden betaald als de brandblusser is gebruikt.

9.3.5. Het lid blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aan hem in bruikleen gegeven brandblusser.

9.3.6. De brandbluskasten dienen gedurende de winter, in het bezit en onder de verantwoording van het lid te blijven.